

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.04621
(номер сертификата соответствия)

ТР 1392123
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Стройпластик».

(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 143130, Россия, Московская обл., Рузский р-н, п. Тучково, Технологический пр-д, д.1, стр.1. ОГРН: 1035011652301. Телефон +7(495)780-45-48, факс +7(495)780-45-48. E-mail: info@stroyplastik.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Стройпластик».

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: 143130, Россия, Московская обл., Рузский р-н, п. Тучково, Технологический пр-д, д.1, стр.1. ОГРН: 1035011652301. Телефон +7(495)780-45-48, факс +7(495)780-45-48. E-mail: info@stroyplastik.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Профили поливинилхлоридные (ПВХ) для наружной отделки, выпускаемые по ТУ 5772-007-39857828-00

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) (изм. 1,2). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7211

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред.

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ). Показатели пожарной опасности: группа горючести Г2 по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости В2 по ГОСТ 30402-96, группа по дымообразующей способности Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.18, группа токсичности Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.20

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протокол испытаний № М283-ТР от 20.05.2015 г. Испытательный центр АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ТРПБ.RU.ИН12 выдан 16.10.2014 г. Федеральной службой по аккредитации. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 6317-ОП от 23.01.2015 г. ОС "Пожполисерт" АНО по сертификации "Электросерт", ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 г. МЧС России. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.05.2015 по 20.05.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

И.И. Далбинш

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Рябова